

Звітність
Звіт щодо показників надійності (безперервності) електропостачання

за III квартал 2025 року
(квартал)

Подають:		Терміни подання	
Ліцензіати, що здійснюють господарську діяльність з розподілу електричної енергії. –		До 20 числа місяця наступного	
Респондент:	АТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО"	Код ЄДРПОУ	00130694
Найменування	21050, м.Вінниця, вул. Магістратська, 2		
Місцезнаходження	<i>(поштовий індекс, область / Автономна Республіка Крим, район, населений пункт, вулиця / провулок, площа тощо.</i>		
<i>№ будинку / корпусу, № квартири (офісу)</i>			

Рівень напруги	Код рядка	Індекс середньої тривалості довгих перерв в електропостачанні (SAIDI), хв.							Індекс середньої частоти довгих перерв в електропостачанні (SAIFI)							Розрахунковий обсяг недовідпущеної електроенергії (ENS), тис. кВт*год							Індекс середньої частоти коротких перерв в електропостачанні (MAIFI)							Кількість точок комерційного обліку електричної енергії, одиниць	Споживання електричної енергії, тис.кВт*год**
		заплановані перерви			незаплановані (аварійні) перерви				усього	заплановані перерви			незаплановані (аварійні) перерви				усього	заплановані перерви			незаплановані (аварійні) перерви				усього						
		з попередженням	без попередження	з вини інших ліцензіатів або споживачів	з вини інших осіб	форс-мажорні обставини	технологічні порушення в мережах ліцензіата	з попередженням		без попередження	з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіата	з попередженням	без попередження		з вини інших ліцензіатів або споживачів	форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіата	з попередженням	без попередження	з вини інших ліцензіатів або споживачів		форс-мажорні обставини	з вини інших осіб	технологічні порушення в мережах ліцензіата			
А	Б	010	020	030	040	050	060	065	070	080	090	100	110	120	125	130	140	150	160	170	180	185	190	200	210	220	230	240	245	250	260
110 / 154 кВ	005	1,2	0,6	0,9	3,8		11,2	17,7	0,01	0,09	0,03	0,01		0,31	0,45	3,8	1,9	5,4	15,2		36,4	62,7	0,006	0,018					0,024	27	259608,625
27,5 - 35 кВ	010		0,2	0,1	11,7	0,4	10,0	22,4		0,02	0,01	0,04	0,01	0,12	0,19		0,6	0,3	36,1	1,9	26,0	64,9		0,004					0,004	25	35292,801
6 - 20 кВ	015	147,4	39,5	1,7	93,0	1,9	82,5	365,9	0,73	0,77	0,03	0,55	0,02	1,26	3,36	523,1	155,3	6,9	320,9	6,0	360,1	1372,4	0,075	0,915	0,008	0,021		0,379	1,398	3 694	448818,211
У тому числі у міських населених пунктах	020	85,7	36,8	1,3	39,4	1,0	85,0	249,2	0,49	0,67	0,02	0,38	0,01	1,37	2,94	203,7	85,1	2,8	89,5	1,5	224,2	606,9	0,057	0,902	0,005	0,005		0,231	1,200	2 124	324744,047
у сільських населених пунктах	025	202,3	41,9	2,0	140,6	2,6	80,2	469,7	0,95	0,86	0,04	0,70	0,02	1,16	3,73	319,4	70,3	4,1	231,4	4,4	135,9	765,5	0,091	0,926	0,011	0,035		0,511	1,574	1 570	124074,163
0,4 кВ	030	18,1	5,4	1,3	2,3	0,2	12,1	39,5	0,07	0,04	0,04	0,01	0,00	0,06	0,22	50,9	16,1	3,7	6,3	0,6	35,2	112,8		0,000			0,001	0,001	846 084	1677155,288	
У тому числі у міських населених пунктах	035	8,1	3,9	0,6	1,0		5,0	18,7	0,03	0,03	0,02	0,00		0,02	0,11	14,2	6,9	1,2	1,7		9,2	33,2		0,000			0,001	0,001	397 790	965362,659	
у сільських населених пунктах	040	27,0	6,7	1,9	3,5	0,4	18,5	58,0	0,10	0,05	0,05	0,01	0,00	0,10	0,31	36,7	9,2	2,5	4,6	0,6	26,0	79,6		0,000			0,001	0,001	448 294	711792,629	
Усього	045	166,8	45,7	4,0	110,7	2,5	115,8	445,5	0,81	0,93	0,11	0,60	0,03	1,75	4,22	577,8	174,0	16,3	378,5	8,5	457,7	1612,8	0,081	0,937	0,008	0,021	0,000	0,380	1,426	849 830	2420874,925

* - Рівень напруги елемента мережі, відмова або відключення якого призведе до перерви в електропостачанні

** - Заповнюється в першому кварталі за даними попереднього року.

Керівник (власник) _____
(підпис)

Виконавець _____
Кібенко І.Б.
(П.І.Б.)

телефон: _____ 0432 65-95-01 _____

факс: _____

Юрій ЛУНЬОВ _____
(П.І.Б.)

електронна пошта: _____ ke02@voe.com.ua _____



UB
АТ «ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО»
№05.27-17848 від 20.10.2025
КЕП: Луцьов Ю. В. 20.10.2025 11:10
3FAA9288358EC003040000041DA37000604C600